



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Шолоховскому району

пер. Первомайский, 13, ст. Вешенская, Шолоховский район, Ростовская область 346270

Телефон: (86352) 21-1-01

<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 18ondpr@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 55/ 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Калининский детский сад №12 «Солнышко»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина)
собственника имущества и т.п.)

во исполнение (решения) от 02.08.2021 г. № 55 о проведении внеплановой выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Шолоховскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Губенко С.В., в соответствии со ст. 6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с " 5 " августа 2021 г., 10 час. 00 мин. по " 18 " августа 2021 г., 10 час. 00 мин. проведена внеплановая выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шолоховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области-главным государственным инспектором Шолоховского района по пожарному надзору майором внутренней службы Губенко Сергеем Владимировичем в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Калининский детский сад №12 «Солнышко», по адресу: Шолоховский район, х. Калининский, ул. Газовиков, 11, совместно с: заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Калининский детский сад №12 «Солнышко» Чукариной Софией Ивановной. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Складских помещениях, прачечной, помещение кухни не разделены между другими помещениями, относящимся к другим классам	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 88 Требования к	01.07.2022	

	функциональной пожарной опасности, противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости.	ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках.		
2	Не определены расчётами производственные и складские помещений и наружных установок категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны по правилам устройства электроустановок.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.07.2022	
3	Часть дверей в игровой ячейке на эвакуационных выходах выполнены открывающимися не по направлению эвакуации людей из здания.	п. 23, п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479) Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.22	01.07.2022	
4	Часть проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ прокладываются не в каналах из негорючих материалов или иных материалов, которые защищают СОУЭ в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, п.3.9. Нормы пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)	01.07.2022	
5	Руководителем не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) при достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы) до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.07.2022	
6	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Начальник ОНД и ПР по Шолоховскому району
-главный государственный инспектор Шолоховскому
району по пожарному надзору Губенко С.В.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


подпись

«18» августа 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


Подпись

 Чукарика С.И.
(должность, фамилия, инициалы)

«18» августа 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575811

Владелец Чукарина София Ивановна

Действителен с 22.06.2022 по 22.06.2023